



Prefettura di Venezia

COMMISSIONE PROVINCIALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO

Seduta del giorno 15/02/2000.

OMISSIS

Prot. n. 2498/95

COMUNE DI S. DONA' DI PIAVE: Palasport di Via Unità d'Italia.

E' presente per l'ASL n. 10 il Dott. Antonino MARCECA

La Commissione, letti i precedenti verbali, ed in particolare quello in data 11.1.2000, sentito il Perito BENETTI in relazione alla verifica effettuata sugli impianti elettrici oggetto di rifacimento, che ha dato esito positivo, ne prende atto e conferma il parere favorevole della struttura.

OMISSIS

IL PRESIDENTE

F.to (Morra)

I COMPONENTI F.to: BENETTI - BARBATO - SPONTI - CHIOVARI - MARCECA.

IL SEGRETARIO

F.to (Romeo)

/pp



PER COPIA CONFORME

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Giuseppe Romeo



Prefettura di Venezia

COMMISSIONE PROVINCIALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO

Seduta del giorno 11/1/2000.

OMISSIS

Prot. n. 2498/95

COMUNE DI S. DONA' DI PIAVE: Palasport Comunale in Via Unità d'Italia.

E' presente per il Sindaco l'Arch. Renato ZECCHINEL

E' presente per l'ASL n. 10 il Dott. Antonino MARCECA

La Commissione, letti i precedenti verbali, esaminata la documentazione prodotta con nota n. 39516 in data 3.12.99, prende atto del superamento dei rilievi di cui ai punti B e C del verbale del 5.11.99, nonché dell'attuazione della gestione della sicurezza, e, per quanto concerne il punto A, constata che la documentazione prodotta fa riferimento ad un rifacimento dell'impianto elettrico esistente, sul quale progetto si esprime parere favorevole.

Per quanto sopra, la Commissione delega il tecnico del P.M.P. - ARPAV di Mestre perito Benetti per la verifica di quest'ultimo punto.

OMISSIS

IL PRESIDENTE

F.to (Morra)

I COMPONENTI F.to: BENATO - BENETTI - MASON - ZECCHINEL - MARCECA.

IL SEGRETARIO

F.to (Romeo)



PER COPIA CONFORME

COLLAGIO

AMMINISTRATIVO

Giuseppe Romeo

/pp



Prot. n. 2498/95/C.P.V.L.P.S.

Prefettura di Venezia

COMMISSIONE PROVINCIALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO

- C.P.V.L.P.S. - PROVINCIA DI VENEZIA -

Sopralluogo del 5/11/1999 in Comune di S. DONA' DI PIAVE: Palasport in Via Unità d'Italia.

- Dott.	Giovanni	MORRA	per il Prefetto	- Presidente
- Dott.	Gerardo	ACQUAVIVA	" il Questore	- Componente
- Geom.	Dino	BENATO	" il Com.te Prov. VV.F.	- Componente
- Cap.	Gianmauro	LAPENNA	" il N.O. Mag.to alle Acque	- Componente
- Ing.	Mirco	ZAMBON	Esp. Elett. - PMP ARPAV - Mestre	- Componente
- Sig.	Renato	GIACCHETTO	per Ass. Eserc. Loc. Pubbl.	- Componente
- Ing.	Paolo	CERCATO	" C.O.N.I. Venezia	- Componente
- Ass.	Claudio	SCAPOLAN	" il Sindaco	- Componente
- Geom.	Alberto	RIZZO	" A.S.L. n. 10	- Componente
- Geom.	Giuseppe	ROMEO	per la Prefettura	- Segretario

La Commissione, letti i precedenti verbali, procede ad un sopralluogo all'impianto in oggetto, prende atto delle modifiche e adeguamenti apportati, acquisisce la documentazione richiesta con il precedente verbale, ad eccezione della relazione con la tipologia dei materiali e la relazione di verifica di primo impianto a firma di professionista e inerente l'impianto elettrico, ed esprime parere favorevole all'agibilità per 838 posti, alle seguenti condizioni:

A) produrre i documenti ancora mancanti, nonché una relazione sull'impianto elettrico esistente e non modificato (aerotermini, riscaldamento in generale);

B) il sistema di allarme deve essere posto sotto alimentazione di sicurezza che garantisca il funzionamento per un tempo non inferiore a 30 min.;

C) l'impianto naspi deve essere ampliato in modo da raggiungere tutti i locali di esercizio; tale ampliamento deve essere certificato e collaudato;

D) attuare la piena gestione della sicurezza di cui al titolo 19 del D.M. 18.3.96.

L'Amministrazione comunale è altresì invitata a richiedere il certificato di prevenzione incendi al Comando Prov.le VV.F..

La Commissione resta in attesa dell'ottemperanza delle prescrizioni impartite, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data odierna.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to

I COMPONENTI F.to

IL SEGRETARIO

F.to



PER COPIA CONFORME

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Giuseppe Romeo