


LEGENDA SIMBOLI	
	IMPIANTO AERAUICO DI MANDATA ARIA
	IMPIANTO AERAUICO DI RIPRESA ARIA
	CONDUTTURA QUADRANGOLARE PER ARIA
	CONDUTTURA CIRCOLARE PER ARIA
	CONDUTTURA QUADRANGOLARE ASCENDENTE PER ARIA
	CONDUTTURA QUADRANGOLARE DISCENDENTE PER ARIA
	DIFFUSORE O GRIGLIA DI RIPRESA QUADRANGOLARE AD INSTALLAZIONE ORIZZONTALE - SOTTO CANALE
	DIFFUSORE O GRIGLIA DI MANDATA AD INSTALLAZIONE VERTICALE
	DIFFUSORE O GRIGLIA DI RIPRESA AD INSTALLAZIONE VERTICALE

LEGENDA INDICATORI	
INDICATORE CANALI ARIA	
DIMENSIONE (mm)	CODICE COIBENTAZIONE
ULTERIORI SPECIFICAZIONI	NC: NON COIBENTATO PRE: PRESOLATO REX: COIBENTAZIONE REI
ULTERIORI SPECIFICAZIONI	
XX: MATERIALE	
Q: PORTATA (m³/h)	
T: TEMPERATURA FLUIDO (°C)	
V: VELOCITÀ FLUIDO (m/s)	
INDICATORE BOCCHETTE ARIA	
BASE O DIAMETRO NOMINALE (mm)	ALTEZZA NOMINALE (mm)
ULTERIORI INDICAZIONI	CODICE IDENTIFICATIVO
PORTATA NOMINALE (m³/h)	VEDI LEGENDA DEDICATA
PX: ALTEZZA INSTALLAZIONE CON FILO SUPERIORE	
A XX cm RISPETTO AL PAVIMENTO	
SXX: ALTEZZA INSTALLAZIONE CON FILO SUPERIORE	
A XX cm RISPETTO AL SOFFITTO	

TABELLA COIBENTAZIONE CANALIZZAZIONI			
POLIETILENE RETICOLATO A CELLE CHIUSE CON FINITURA IN ALLUMINIO AUTOESTINGUENTE, CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO B1s1-d0, ATTOSSICO, PERFETTAMENTE INCOLLATO.			
CODICE	SPESORE NOMINALE	CODICE	SPESORE NOMINALE
P20	20 mm	P30	30 mm

CODICE IDENTIFICATIVO BOCCHETTE ARIA	
A	DIFFUSORE DI MANDATA A DOPPIO FILARE REGOLABILI IN ALLUMINIO ANODIZZATO MARCA MP3 MOD. UM2 O EQUIV.
B	GRIGLIA DI ASPIRAZIONE AD ALETTE REGOLABILI IN ALLUMINIO ANODIZZATO MARCA MP3 MOD. UR O EQUIV.
1	COMPLETA DI RETE ANTITUPO
2	COMPLETA DI PLENUM
3	COMPLETA DI SERRANDA DI REGOLAZIONE
4	COMPLETA DI FILTRO



NOTE CANALI AERAUICI:  
- I CANALI SONO REALIZZATI IN ACCIAIO ZINCATO CON GIUNZIONE A BAIONETTA VERNICIATO A CALDO CON RAL SU INDICAZIONE DELLA D.L.  
- I CANALI CORRONO A VISTA



PROVINCIA DI VENEZIA COMUNE DI DOLO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PER L'AMPLIAMENTO DELLA  
MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA "GIOTTO"  
IN VIA TINTORETTO - DOLO (VE)

COMMITTENTE:

COMUNE DI DOLO  
Servizio Lavori Pubblici - Manutenzione  
Via B. Cairoli, 39 - 30031 Dolo (VE)  
Tel. 041 5101975 Fax 041410665  
mail: lpp@comune.dolo.ve.it

Responsabile del servizio  
Ing. Francesco Dittadi

MANDANTE:

**TRE ERRE**  
INGEGNERIA S.r.l.  
di R. Fuser - R. Scotta - R. Vitaliani  
Via Terraglio, 10  
31022 - Pagnanini (TV)  
Tel. 0422 383282 Fax 0422 492702  
mail: info@treerreng.com

CONSULENTE PER GLI ASPETTI IMPIANTISTICI:

**SINT**  
Ingegneria  
Via Cristoforo Colombo, 106  
36051 - Bassano del Grappa (VI)  
Tel. 0422 383282 Fax 0422 492702  
mail: info@sintingegneria.it

CONSULENTE PER GLI ASPETTI ACUSTICI:

**DECIBEL**  
Via Ungarelli, 5/50  
35127 - Padova (PD)  
Tel. 049 7801627 Fax 049 7803289  
mail: info@progettodecibel.it

TITOLO		Impianti meccanici: Distribuzione reti aerauliche nelle aule	
CODICE ELABORATO		REV. 0 0	SCALA 1:50
REV.N	DATA	MOTIVO DELLA EMISSIONE	ESEGUITO
00	17/01/2018	Emissione	A.P.
			U.B.
			R.S.