

PARTICOLARE TIPO ALLACCIAMENTO
CONTATORE ACQUEDOTTO



PLANIMETRIA ESTERNA - Scala 1:500

LEGENDA:

- ATTACCO PER MOTOPOMPA MEZZI VVF.
- RETE IDRICA ANTINCENDIO TRATTI INTERRATI (ESTERNI AL FABBRICATO) TUBAZIONE IN POLIETILENE PE – PN16
- ATTACCO ACQUEDOTTO ANTINCENDIO

CONSISTENZA RETE IDRICA ANTINCENDIO IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AD IDRANTI:

Il fabbricato verrà dotato di rete idrica antincendio dedicata, ad idranti.
L'impianto ad idranti verrà progettato e realizzato in conformità alla Norma UNI 10779:2007 per aree di livello 2 e secondo le specifiche del decreto 20/12/2012 per l'attività autorimessa con le seguenti principali caratteristiche minime:

Rete Antincendio con distribuzione:	Ad anello
Installazione della rete:	Interrata e a vista
Materiale costituente la rete:	PEAD (tratti interrati)
	Acciaio UNI 8863, serie media (tratti esterni)
Alimentazione della rete antincendio:	Acquedotto VVF dedicato
Dispositivi di erogazione:	Protezione interna idranti UNI 45
Portata della bocca antincendio più sfavorita:	120 litri/min. (UNI 45)
Pressione della bocca antincendio più sfavorita:	0,2 Mpa
Contemporaneità:	n. 03 idranti UNI 45
Durata:	Minimo 60 minuti
Protezione aggiuntiva:	estintori a parete

Il progetto è stato sviluppato nel rispetto delle indicazioni approvate con parere preventivo e secondo il progetto redatto dallo studio IPT.



SEZIONE A-A - Scala 1/20



PARTICOLARE ATTACCO
AUTOPOMPA (SINGOLO)



NOTA BENE:

PRIMA DELL'ACQUISTO E DELLA POSA DI QUALSIASI MATERIALE O APPARECCHIATURA, VERIFICARNE TUTTE LE CARATTERISTICHE, DIMENSIONI, POTENZE, GRANDEZZE, SPAZI UTILI, INGOMBRI CON ALTRE APPARECCHIATURE, NEL CASO IN CUI RISULTASSE IMPOSSIBILE O NON CONVENIENTE INSTALLARE UNA DETERMITATA APPARECCHIATURA NELLE POSIZIONI E CON LE MODALITA' INDICATE NEGLI ELABORATI GRAFICI, LA DITTA ESECUTRICE HA L'OBBLIGO DI ESPORLO ALLA D.L. E DI PROPORRE UNA SOLUZIONE ALTERNATIVA.

VERIFICARE CON LE CERTIFICAZIONI DEI MATERIALI LA LORO CORRETTA POSA ED UTILIZZO.

CITTA' DI CHIOGGIA
Città Metropolitana di VENEZIA
Settore
LAVORI PUBBLICI

PROGETTO ESECUTIVO	CUP: I91B15000700001	CODICE INTERVENTO: ST23

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ISOLA DELL' UNIONE - CHIOGGIA
I° STRALCIO - PARCHEGGIO SCAMBIATORE
IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTO DI ESTINZIONE INCENDI
PLANIMETRIA ESTERNA

DIRIGENTE LL.PP.: ing. STEFANO PENZO	PROGETTAZIONE GENERALE: ing. DAVIDE FERRO c/o IPT srl via Uruguay 20 - PADOVA	ELABORATO N°: T.01	SCALA: 1:500
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. LUCIO NAPETTI	RILIEVI TOPOGRAFICI: geom. STEFANO FERRO via Emilio Lussu 24 - Ponte San Nicolò (PD)		
COLLABORATORE TECNICO: geom. DANIELE BERGO	PROGETTAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA: arch. ELENA GOMIERO via Vescovo Rotaro 19 - Canaviese Santa Croce (PD)	DATA: GENNAIO 2018	
COLLABORATORE GRAFICO: CRISTINA FOGO	COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: geom. ELISA BARBIERI Riviera Navigliò 30 - Vigonovo (VE)	REVISIONE:	

File: 1701/T011