



Città metropolitana di Venezia

Stazione Unica Appaltante

S.U.A. VE per conto del Comune di Cavallino-Treporti

Venezia-Mestre, 6 marzo 2019

Oggetto: procedura aperta per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza di Via Pordelio e realizzazione della pista ciclopedonale sul Waterfront da Piazza Cavallino al ponte sul Pordelio di Ca' Savio. CIG 7724842547. QUESITO N. 22.

Un operatore economico formula la seguente richiesta di chiarimenti:

In riferimento agli elaborati progettuali, si evince che in alcune sezioni la realizzazione dei pali di fondazione e le fondazioni in C.A. che sorreggono la passerella a sbalzo, sono interferenti con la linea "ENEL – linea cavo interrato 20'000V". Si chiede come è stata risolta tale interferenza.

Come riscontrato dal Rup del Comune di Cavallino-Treporti, si risponde nei seguenti termini:

Con riferimento alle sezioni in cui la realizzazione dei pali di fondazione e le fondazioni in C.A., che sorreggono la passerella a sbalzo, sono interferenti con la linea "ENEL – linea cavo interrato 20'000V" si è previsto lo spostamento della linea in una posizione in cui questa non risulta più interferente (appena fuori dell'area di ingombro delle strutture di fondazione). Per fare questo sono state previste delle somme a disposizione nel quadro economico per spostamento sottoservizi.

Il dirigente
dott. Angelo Brugnerotto
(documento firmato digitalmente)