LEGENDA SIMBOLOGIA

PE 100 - DN 63	TUBAZIONE PREISOLATA PER DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIA FREDDA IN POLIETILENE PE 100 RT / Tmax 70°C - POSA INTERRATA
PE 100 - DN 63	TUBAZIONE PREISOLATA PER DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIA CALDA IN POLIETILENE PE 100 RT / Tmax 70°C - POSA INTERRATA
PE 100 - DN 63	TUBAZIONE PREISOLATA PER DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIA CALDA DI RICIRCOLO IN POLIETILENE PE 100 RT / Tmax 70°C - POSA INTERRATA
MULTI. - ø20x2.5	TUBAZIONE PER DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIA FREDDA IN MULTISTRATO CON SALDATURA LASER PER USI IDRICO SANITARI - POSA SOTTO TRACCIA ENTRO EDIFICIO A VALLE DEI COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE ALLE UTENZE - POSA IN VISTA ENTRO EDIFICIO (CENTRALE TERMICA)
MULTI. - ø20x2.5	TUBAZIONE PER DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIA CALDA IN MULTISTRATO CON SALDATURA LASER PER USI IDRICO SANITARI - POSA SOTTO TRACCIA ENTRO EDIFICIO A VALLE DEI COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE ALLE UTENZE - POSA IN VISTA ENTRO EDIFICIO (CENTRALE TERMICA)
MULTI. - ø20x2.5	TUBAZIONE PER DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIA CALDA DI RICIRCOLO IN IN MUTISTRATO CON SALDATURA LASER PER USI IDRICO SANITARI - POSA SOTTO TRACCIA ENTRO EDIFICIO A VALLE DEI COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE ALLE UTENZE - POSA IN VISTA ENTRO EDIFICIO (CENTRALE TERMICA)
	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTO IDRICO SANITARIO - N.8+8 ATTACCHI
B	BOLLITORE ELETTRICO ISTANTANEO - CAPACITA' 30 LITRI

SPESSORI MINIMI ISOLAMENTO TUBAZIONI

Conduttività termica utile dell'isolante (W/m°C)	Diametro esterno delle tubazioni (mm)					
	< 20	da 20 a 39	da 40 a 59	da 60 a 79	da 80 a 99	> 100
0,03	13	19	26	33	37	40
0,032	14	21	29	36	40	44
0,034	15	23	31	39	44	48
0,036	17	25	34	43	47	52
0,038	18	28	37	46	51	56
0,04	20	30	40	50	55	60
0,042	22	32	43	54	59	64
0,044	24	35	46	58	63	69
0,046	26	38	50	62	68	74
0,048	28	41	54	66	72	79
0,05	30	44	58	71	77	84

I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti all di qua dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, verso l'interno del fabbricato ed i relativi spessori minimi dell'isolamento che risultano dalla tabella vanno moltiplicati per 0,5. Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate nè all'esterno nè su locali non riscaldati, gli spessori che risultano dalla tabella vanno moltiplicati per 0,3.



PART. "A" - RACCORDO RETE DI RICIRCOLO E DERIVAZIONE



PARTICOLARI INTERRAMENTO IMPIANTI

INTERRAMENTO TUBAZIONE ACQUA SANITARIA



INTERRAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI



PART. "B" - BOLLITORE ELETTRICO ISTANTANEO



			SG 30
Capacità serbatoio		l	30
Dimensioni	A	mm	453
	B	mm	412
	C	mm	466
	D	mm	115
	E	mm	336
	F	mm	66
	G	pollici	1/2"
	H	mm	100
Pressione di esercizio		N/cm²	8
Potenza elettrica		W	1500
Tempo di riscaldamento	20÷55°C	minuti	75
Grado di protezione		IP	24
Peso a vuoto		Kg	12

JESOLO

CITTÀ di JESOLO
www.comune.jesolo.ve.it

AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA
PRESSO LA SCUOLA "G. RODARI"

PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI JESOLO
14/12/2017
Prot. N° 83026

CODICE IPA: CP2YBJ

CUP: F27B15000430004

Progetto impianti meccanici
Impianto idrico sanitario:
pianta e particolari

ALLEGATO: C.IM.10

SCALA: 1:100

DATA: 27 novembre 2017

DATA REV.:

I PROGETTISTI:
Ing. Ugo Martini
Arch. Stefania Balduzzi
Per. Ind. Marco Montellato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Massimo Montin

IL PROGETTISTA:
Ing. lun. Francesco Talon

IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA:
Arch. Renato Segatto

Unità Organizzativa Lavori Pubblici
tel. 0421359273 – e-mail: lavori.pubblici@comune.jesolo.ve.it
orario apertura ufficio: lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9.00 alle 13.00; martedì-giovedì dalle 15.00 alle 17.30

Nome Directory: 1608_D_M_S.02H

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 07/03/2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Comune di Jesolo
Via Sant'Antonio, 11 - 30016 Jesolo VE
C.F. e P.I. 00608720272

Ufficio Relazioni con il Pubblico: 0421 359111
comunicazione@comune.jesolo.ve.it
PEC: comune.jesolo@legalmail.it

Il presente elaborato è di proprietà di Comune di Jesolo e non può essere riprodotto o trasmesso a terzi anche in modo parziale senza autorizzazione scritta