TRAVE DI BORDO: DISTINTA ACCIAIO

pos.	n°	ø	passo	lungh.	sagoma
1	2	16	.	1070	1070
2	2+2	16	.	140	40 100 vert.
3	8	10	.	1070	1070
4	3+3	10	.	170	21 74 75 orizz.
4a	.	.	.	.	orizz.
5	3+3	20	.	200	50 150 vert.
5a	1+1	20	.	300	40 130 orizz.
6	3+3	12	.	240	16 112 vert.
7	1	12	.	1070	1203
8	.	.	.	.	
9	11+11	12	10	220	69 34 12 34 69
10	10+10	12	20	218	64 34 10 34 64
11	40	10	20	220	64 34 10 34 64
12	.	.	.	.	
13	6+6	12	20	190	29 54 12 54 29
13a	.	.	.	.	
14	.	.	.	.	
15	50	12	20	190	29 54 12 54 29
16	.	.	.	.	a cavallo mezzeria
17	.	.	.	.	
18	.	.	.	.	3cm sporto dal getto
19	.	.	.	.	3cm sporto dal getto
20	.	.	.	.	
21	.	.	.	.	superiori
22	.	.	.	.	inferiori





CARATTERISTICHE MATERIALI

Calcestruzzo C50/60	R_{ck} ≥	60	N/mm²
Calcestruzzo allo scassero	R_{ckj} ≥	40	N/mm²
Acciaio staffe trasversali (ø<=10 mm) B450A	f_{yk} ≥	450	N/mm²
Acciaio barre B450C	f_{yk} ≥	450	N/mm²
Acciaio reti elettros. B450A	f_{yk} ≥	450	N/mm²
Tens. tes. tref. 0.93	σ_{Tpi} =	1.370	N/mm²
Trefoli stabilizz	f_{ptk} ≥	1860	N/mm² /r=4.6%
	$f_p(1)k$ ≥	1670	N/mm²

distinta inserti

inserti	n.	tipo	portata [kN]	dim. [cm]	lungh. [cm]
GANC	2	TS20	63.4	-	-
GUAI	1	PV05	-	-	400
TUBO	2	Q066	-	-	72
TUBO	2	Q066	-	-	22
ANTI	5	BR10	-	-	-
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.



ATTENZIONE COPRIFERRO 3 cm







guaine trefoli in testata

N° 2+2 per m 1.00 a Q= 5 cm ○
N° . per m . a Q= . cm ○
N° . per m . a Q= . cm ○

Trefoli
n° 23 da 0.93 cm² ●

distinta acciaio

pos.	n°	ø	passo	lungh.	sagoma
1	2+2	8		300	142 142 10 orizz. 150
2	2	12		150	50 50
3	10	14		100	38 24 38 orizz. 150
4	2+2	14		275	16 243 16
5	.	.		.	

distinta reti

pos.	n°	tipo	largh.	lungh.	sagoma
R1	2	BA03 620/530	118	539	40 24 19 24 11
R2	1	ø6/15x15	243	539	243
R3	2	BA03 620/530	118	215	40 24 19 24 11
R4					

NB: LE MISURE INDICANO L'INGOMBRO ESTERNO DEL TRATTO SAGOMATO





distinta inserti

inserti	n.	tipo	portata [kN]	dim. [cm]	lungh. [cm]
dehn	4	c04L	40		
tubo	10	q066			30
tubo	2	pv12			19

CARATTERISTICHE MATERIALI

Calcestruzzo C35/45....	R_{ck} ≥	45	N/mm²
Calcestruzzo allo scassero	R_{cj} ≥	25	N/mm²
Acciaio barre B450C	f_{yk} ≥	450	N/mm²
Acciaio reti elettros. B450A	f_{yk} ≥	450	N/mm²
Tens. ten. tref. 0.93	σ_{Tpi} =	1370	N/mm²
Trefoli stabilizz	f_{ptk} ≥	1860	N/mm² /r=4.6%
	$f_p(1)k$ ≥	1670	N/mm²



n° 8 trefoli
da 0.93 cm²
dispos. guaine
N° per m a Q= cm



REQUISITI STRUTTURA

CALCOLO SISMICO
Vita nominale dell'Opera $V_R \geq$ 50 anni
Classe d'uso III

RESISTENZA AL FUOCO

Pilastri	R90
Solai di copertura in genere	R90
Solai di impalcato in genere	R90

CARICHI SU SOLAIO DI COPERTURA:

p.p. tegoli prefabbricati	3.90kN/mq
sovraccarico permanente manto	0.15kN/mq
sovraccarico permanente fotovoltaico	0.25kN/mq
sovraccarico variabile neve	0.80kN/mq

PRESCRIZIONI MATERIALI

CALCESTRUZZO

	classe di resistenza	classe di esposizione	classe di consistenza	diametro max aggregato
fondazioni C25/30	R_{ck}≥30 N/mm²	XC2	S4	20 mm
pilastri, travi e tegoli pref. C45/55	R_{ck}≥55 N/mm²	XS1	S4	15 mm
pannelli C28/35	R_{ck}≥35 N/mm²	XS1	S4	15 mm
cappa collaborante C28/35	R_{ck}≥35 N/mm²	XC1	S5	20 mm

ACCIAIO

	tipo	caratteristica	copriferro minimo	sovrapposizione
acciaio per c.a.	B450C	f_{yk}≥ 450 N/mm²	30 mm	60 diametri
acciaio per reti	B450A	f_{yk}≥ 450 N/mm²	30 mm	2 maglie
acciaio per carpenteria	S 235 J0	f_{yk}≥235 N/mm²		







Trefoli
n° 10 da 0.93 cm² ●
n° . da 0.52 cm² ⊖

CARATTERISTICHE MATERIALI

Calcestruzzo C45/55	R_{ck} ≥	55	N/mm²
Calcestruzzo allo scassero	R_{ckj} ≥	35	N/mm²
Acciaio barre B450C	f_{yk} ≥	450	N/mm²
Ganci sollevam S355J	f_{yk} ≥	355	N/mm²
Tens. ten. tref. 0.93	σ_{Tpi} =	1250	N/mm²
Trefoli stabilizz	f_{ptk} ≥	1860	N/mm² /r=4.6%
	$f_p(1)k$ ≥	1670	N/mm²

FISSAGGIO TRAVI DI COPERTURA



FISSAGGIO PANNELLO – TEGOLO



JESOLO
CITTÀ DI JESOLO
www.comune.jesolo.ve.it

AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA
PRESSO LA SCUOLA "G. RODARI"

PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI JESOLO
14/12/2017
Prot. N° 83026

CODICE IPA: CP2YBJ | CUP: F27B15000430004

DETTAGLIO TRAVE DI BORDO
–DETTAGLIO SOLAIO PIANO TERRA –
DETTAGLIO TEGOLO DI COPERTURA
ZONA SERVIZI/SPOGLIATOI

ALLEGATO: C.ST.7 | SCALA: 1:100–1:25–1:10 | DATA: novembre 2017 | REV.: 06

I PROGETTISTI:
Ing. Ugo Martini
Arch. Stefania Baduzzi
Per. Ind. Marco Montalbetti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Massimo Montin

IL PROGETTISTA STRUTTURALE:
Ing. Bonetto Enrico
via E. Medi 1
35010 Vigonza PD

IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA:
Arch. Renato Segatto

Unità Organizzativa Lavori Pubblici
tel. 0421359273 – e-mail: lavoripubblici@comune.jesolo.ve.it
orario apertura ufficio: lunedì–mercoledì–venerdì dalle 9.00 alle 13.00, martedì–giovedì dalle 15.00 alle 17.30

Comune di Jesolo
Via Sant'Antonio, 11 – 30016 Jesolo VE comunicazione@comune.jesolo.ve.it
C.F. e P.I. 00608720272
PEC: comune.jesolo@legalmail.it

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 07/03/2005, n. 82 e ss. mm.i. sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il presente elaborato è di proprietà del Comune di Jesolo e non può essere riprodotto o trasmesso a terzi anche in modo parziale senza autorizzazione scritta